

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«28» октября 2024 г., 18240061000216010750
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и
Ярского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Удмуртской Республике**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Респ Удмуртская, г. Глазов, ул. Пряженникова, Дом 14, тел. 83414128947, 83415741256, 83416133100, e-mail:
glagpn@18.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 28 » октября 2024 г. № 2410/009-18/177/ПНН**

1. Предостережение объявлено

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17", адрес юридического лица:
ИНН 1829010789

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Система пожарной сигнализации эксплуатируется сверх срока службы по адресу: 427622, Удмуртская Республика, город Глазов, ул. Ленина, д.136

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих
обязательных требований:**

- Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 54 Правил, абзац 1
Обязательное требование
К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов. (государственный инспектор г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору.) Иванов Никита Константинович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00B500AD482B7D6B675B2D9D270284C789
Владелец: Иванов Никита Константинович
Действителен с 06.09.2023 по 29.11.2024

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Иванов Никита Константинович - Дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов. (государственный инспектор г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору.) телефон: +73414128947, E-mail: glagpn@18.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале